

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦНО от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦНО.ОС05.00807

(номер сертификата соответствия)

0002174

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Акционерное общество «НФ АК ПРАКТИК». Адрес: 603155, РОССИЯ, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.47, кв.3. Фактический адрес: 603035, РОССИЯ, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.2Г

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Акционерное общество «НФ АК ПРАКТИК». Адрес: 603155, РОССИЯ, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.47, кв.3. Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603035, РОССИЯ, г. Нижний Новгород, улица Чаадаева, дом 1 Литера «У». ОГРН: 1025203045339. Телефон/Факс: +7 (831) 275-96-39, 275-98-70, 275-95-50, 275-95-51, 218-00-72, 8-800-234-01-01

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спаская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦНО.ОС05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Электродвигатели торговой марки ПРАКТИК для аварийного дымоудаления по DIN EN12101-3, класс F400 серии АДД и АДДС (с высотами оси вращения от 56 мм до 400 мм и мощностью от 0,12 кВт до 500 кВт)

Код ОК 27.11.23

Код ТН ВЭД России

8501510001, 8501522001, 8501523000,
8501529009, 8501529002, 8501538100,
8501539400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие которых проводилась сертификация)

ГОСТ 27483-87 - Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проводкой.
ГОСТ 27924-88 - Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накаливаемых элементов.
ГОСТ 27484-87 - Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем.
ГОСТ 27473-87 Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индекса трекинговой стойкости во влажной среде

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/А-19/05/23 от 27.04.2023 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦНО.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

DIN EN 12101-3:2015 Системы контроля над дымом и теплом. Часть 3. Технические условия на действия дыма и теплового контроля вентиляторов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.04.2023 по 26.04.2028

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров

